

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과 (기준: 0.01 f/cc 미만)

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석 계수 시야수
	1	부지경계선	SARA-5100 / 1	9.9	1월 13일 12시 06분	0.001	기준미만	100
	2	부지경계선	SARA-5100 / 1	9.9	1월 13일 12시 13분	0.001	기준미만	100
	3	부지경계선	SARA-5100 / 1	9.8	1월 13일 12시 23분	0.001	기준미만	100
	4	부지경계선	SARA-5100 / 1	9.8	1월 13일 12시 29분	0.001	기준미만	100
	<div>등기구(천장) 제거 작업 시 부지경계 측정임 [참고용]</div>							
공시료 #1 #2							0.000	

# 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

## 1. 측정결과

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석 계수 시야수
	1	부지경계선	KMS-5100 / 1	9.8	1월 14일 11시 59분	0.001	기준미만	100
	2	부지경계선	KMS-5100 / 1	9.9	1월 14일 12시 01분	0.001	기준미만	100
	3	부지경계선	KMS-5100 / 1	9.9	1월 14일 12시 05분	0.001	기준미만	100
	4	부지경계선	KMS-5100 / 1	9.8	1월 14일 12시 08분	0.001	기준미만	100
	공시료 #1 #2						0.000	