

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과 (기준: 0.01 f/cc 미만)

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석 계수 시야수
	1	폐기물 보관지점	KMS-5100 / 1	9.9	1월 19일 8시 22분	0.002	기준미만	300
	2	폐기물 보관지점	KMS-5100 / 1	9.9	1월 19일 8시 23분	0.001	기준미만	300
	공시료 #1 #2						0.000	